

Anlagenüberwachung - Analysenergebnisse

Datei:

Betreiber/Träger/Unternehmen:	ZV z WV der Bad Abbacher Gruppe		
Name der Anlage:	ZV zur WV Bad Abbacher Gruppe		
Kennzahl der Anlage:		Art der Anlage:	WVA
Laborname:	Dr.Blasy-Dr.Busse AGROLAB GmbH, Eching (4)		
Anlass der Untersuchung:	Eigenüberwachungsverordnung (EÜV)		
Überwachungsdatum:	20.03.2025	Anzahl Probenahmestellen:	2
Beurteilung des Gesamtbefundes:			
Probenehmer: Heymo Höcher Probeneingangsdatum: 21.03.25 Untervergaben: Parameter, die nicht im Parameterschlüssel sind: Probenahme 603145 Ionenbilanz -3 % Trübung (vor Ort) NTU Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) 749 µS/cm Probenahme 603146 Ionenbilanz -3 % Trübung (vor Ort) NTU Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) 683 µS/cm			

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Mess- und Probenahme- stelle:		Kennzahl	4110/7037/00015			
		Name	Brunnen 1 (OKZ: 4110703700015)			
Wassergewinnungsanlage:		BRUNNEN I, II				
Proben-ID des Labors:		603145				
Probenahme:		Datum	20.03.2025			
		Uhrzeit	12:13			
Probengewinnung:			Medium:		Rohwasser	
Messprogramm:						
Nr.	Parameter		Sonder- zeichen	Messwert/ Unterschl.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	1021	Wassertemperatur (vor Ort)		10,5	°C	keine Vorbehandlung
2	1022	Wassertemperatur (im Labor)		10,4	°C	
3	1026	Färbung		10		keine Vorbehandlung
4	1031	Trübung		100		keine Vorbehandlung
5	1042	Geruch		100		keine Vorbehandlung
6	1052	Geschmack		100		keine Vorbehandlung
7	1061	pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch		7,37		keine Vorbehandlung
8	1064	pH-Wert (im Labor) elektrometrisch		7,37		keine Vorbehandlung
9	1076	pH-Wert berechnet nach Sättigung mit CaCO3		7,20		
10	1077	Sättigungsindex (C10)		0,24		
11	1078	Calcitlösekapazität (C10)		-25	mg/l	
12	1079	zugehörige Kohlensäure		31	mg/l	
13	1085	Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (im Labor)		664	µS/cm	keine Vorbehandlung
14	1089			741		
15	1096	delta-pH zwischen Nr. 1092 und 1066		0,17		
16	1112	Natrium		19,7	mg/l	keine Vorbehandlung
17	1113	Kalium		2,8	mg/l	keine Vorbehandlung
18	1121	Magnesium		25,0	mg/l	keine Vorbehandlung
19	1122	Calcium		104	mg/l	keine Vorbehandlung
20	1171	Mangan	<	0,005	mg/l	keine Vorbehandlung
21	1182	Eisen	<	0,005	mg/l	keine Vorbehandlung
22	1221	Kohlenstoffdioxid, gelöst		31	mg/l	
23	1244	Nitrat		12	mg/l	keine Vorbehandlung
24	1248	Ammonium	<	0,01	mg/l	keine Vorbehandlung
25	1263	Phosphat, ortho	<	0,05	mg/l	keine Vorbehandlung
26	1281	Sauerstoff, gelöst		4,2	mg/l	keine Vorbehandlung
27	1313	Sulfat		38	mg/l	keine Vorbehandlung
28	1331	Chlorid		33,0	mg/l	keine Vorbehandlung
29	1472	Säurekapazität bis pH 4,3		6,49	mmol/l	keine Vorbehandlung

30	1477	Basekapazität pH 8,2		0,69	mmol/l	keine Vorbehandlung
31	1479	Härte		20,3	°dH	
32	1480	Summe Erdalkalien		3,62	mmol/l	
33	1483	Carbonathärte		6,428574	mmol/l	
34	1523	TOC	<	0,5	mg/l	keine Vorbehandlung
35	1524	Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	<	0,5	mg/l	0,45 µm Membranfilter
36	1772	Escherichia coli (TrinkwV 2001)		0	KbE/100ml	keine Vorbehandlung
37	1773	Coliforme Bakterien (TrinkwV 2001)		0	KbE/100ml	keine Vorbehandlung
38	1780	Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 1990)		0	KbE/ml	keine Vorbehandlung
39	1783	Koloniezahl 20 °C (TrinkwV 1990)		0	KbE/ml	keine Vorbehandlung
40	2128	Iprodion	<	0,03	µg/l	
41	2200	Pestizide / Biozide (Summe nach TrinkwV)		0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
42	2226	MCPA	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
43	2227	Mecoprop	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
44	2228	Dichlorprop	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
45	2229	2,4-D	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
46	2236	Clopyralid	<	0,03	µg/l	
47	2240	Propyzamid	<	0,03	µg/l	
48	2960		<	0,03		
49	2961		<	0,03		
50	2962		<	0,03		
51	2964		<	0,03		
52	3002	Glyphosat	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
53	3004	Cyproconazol	<	0,03	µg/l	
54	3007	Penconazol	<	0,03	µg/l	
55	3008	Flumioxazin	<	0,03	µg/l	
56	3009	Napropamid	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
57	3010	Propiconazol	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
58	3011	Triadimenol	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
59	3016		<	0,03		
60	3017		<	0,03		
61	3018		<	0,03		
62	3019		N	0,01		
63	3030	Dimethoat	<	0,03	µg/l	
64	3040	Pendimethalin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
65	3051	Atrazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
66	3052	Simazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
67	3053	Terbuthylazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
68	3054	Desethylatrazin		0,017	µg/l	keine Vorbehandlung
69	3055	Desethylsimazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
70	3056	2-Hydroxyatrazin	<	0,03	µg/l	
71	3058	Metribuzin	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
72	3061	Propazin	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
73	3063	Desethylterbuthylazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
74	3068	Metaxyl	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
75	3075	Tebuconazol	N	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
76	3076	Imidacloprid	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
77	3078	Difenoconazol	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
78	3090	Prochloraz	<	0,03	µg/l	
79	3101	Diuron	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
80	3102	Bentazon	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
81	3104	Chloridazon	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
82	3107	Isoproturon	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
83	3108	Metamitron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
84	3109	Metobromuron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
85	3111	Chlortoluron	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
86	3117	Dimefuron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
87	3122	Ethidimuron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
88	3124	Metsulfuron-methyl	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
89	3126	Diflufenican	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
90	3138	Dimethachlor	<	0,03	µg/l	
91	3140	Metolachlor	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
92	3144	Carbetamid	<	0,00003	µg/l	keine Vorbehandlung
93	3147	Dicamba	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung

94	3148	Triclopyr	<	0,03	µg/l	
95	3150	Bromacil	N	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
96	3155	Ioxynil	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
97	3157	Bromoxynil	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
98	3159	Fluroxypyr	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
99	3161	Haloxypfop	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
100	3170	Prosulfocarb	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
101	3171	Pirimicarb	N	0,015	µg/l	
102	3175	Amidosulfuron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
103	3177	Thifensulfuron-methyl	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
104	3179	Fenoxaprop	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
105	3180	Metazachlor	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
106	3183	Kresoxim-methyl	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
107	3184	Epoxiconazol	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
108	3185	Azoxystrobin	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
109	3186	Flusilazol	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
110	3187	Aclonifen	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
111	3188	Carbendazim	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
112	3189	Propaquizafop	<	0,03	µg/l	
113	3195	Fenpropimorph	<	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
114	3197	Fluazifop	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
115	3199	Iodosulfuron-methyl	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
116	3202	Quinoxifen	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
117	3203	Triasulfuron	<	0,03	µg/l	
118	3204	Flazasulfuron	<	0,03	µg/l	
119	3205	Ethofumesat	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
120	3208	Clomazone	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
121	3210	Dimethomorph	<	0,03	µg/l	
122	3211	Fenpropiidin	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
123	3213	Fluazinam	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
124	3214	Flufenacet	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
125	3215	Flurtamone	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
126	3217	Metosulam	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
127	3218	Nicosulfuron	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
128	3219	Quinmerac	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
129	3228	Boscalid	<	0,03	µg/l	
130	3230	Fludioxonil	N	0,015	µg/l	
131	3231	Flonicamid	<	0,03	µg/l	
132	3236	Foramsulfuron	N	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
133	3237	Mesotrione	<	0,03	µg/l	
134	3238	Propoxycarbazone	N	0,03	µg/l	
135	3239	Prosulfuron	<	0,03	µg/l	
136	3240	Triflursulfuron-methyl	<	0,03	µg/l	
137	3242	Metconazol	<	0,03	µg/l	
138	3243	Picoxystrobin	<	0,03	µg/l	
139	3244	Florasulam	N	0,015	µg/l	
140	3245	Clodinafop	<	0,00003	µg/l	
141	3247	Tribenuron	<	0,03	µg/l	
142	3248	Sulcotrion	<	0,03	µg/l	
143	3249	Methiocarb	N	0,015	µg/l	
144	3252	Clothianidin	N	0,01	µg/l	
145	3253	Thiacloprid	N	0,015	µg/l	
146	3264	Picolinafen	<	0,03	µg/l	
147	3266	Fluopicolide	<	0,03	µg/l	
148	3277		<	0,03		
149	3280		N	0,03		
150	3283		N	0,015		
151	3285		<	0,03		
152	3320	Dimethenamid	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
153	3324	Dimoxystrobin	<	0,03	µg/l	
154	3330	Trifloxystrobin	<	0,03	µg/l	
155	3332	Tritosulfuron	<	0,025	µg/l	
156	3340		<	0,03		keine Vorbehandlung
157	3350		N	0,01		
158	3412		N	0,01		
159	3413		N	0,01		

160	3414		N	0,01		
161	3415		<	0,03		
162	3417		N	0,01		
163	3419		N	0,03		
164	3420		<	0,03		
165	3421		N	0,015		
166	3423		<	0,00003		
167	3428		N	0,015		
168	3429		<	0,03		
169	3430		N	0,01		
170	3432		<	0,03		
171	3433		<	0,03		
172	3434		<	0,03		
173	3435		<	0,03		

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 2

Mess- und Probenahme- stelle:		Kennzahl	4110/7037/00016			
		Name	Brunnen 2 (OKZ: 4110703700016)			
Wassergewinnungsanlage:		BRUNNEN I, II				
Proben-ID des Labors:		603146				
Probenahme:	Datum	20.03.2025				
	Uhrzeit	12:00				
Probengewinnung:			Medium:		Rohwasser	
Messprogramm:						
Nr.	Parameter		Sonder- zeichen	Messwert/ Unterschl.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	1021	Wassertemperatur (vor Ort)		11,0	°C	keine Vorbehandlung
2	1022	Wassertemperatur (im Labor)		10,3	°C	
3	1026	Färbung		10		keine Vorbehandlung
4	1031	Trübung		100		keine Vorbehandlung
5	1042	Geruch		100		keine Vorbehandlung
6	1052	Geschmack		100		keine Vorbehandlung
7	1061	pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch		7,40		keine Vorbehandlung
8	1064	pH-Wert (im Labor) elektrometrisch		7,40		keine Vorbehandlung
9	1076	pH-Wert berechnet nach Sättigung mit CaCO3		7,23		
10	1077	Sättigungsindex (C10)		0,22		
11	1078	Calcitlösekapazität (C10)		-22	mg/l	
12	1079	zugehörige Kohlensäure		28	mg/l	
13	1085	Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (im Labor)		613	µS/cm	keine Vorbehandlung
14	1089			684		
15	1096	delta-pH zwischen Nr. 1092 und 1066		0,15		
16	1112	Natrium		19,6	mg/l	keine Vorbehandlung
17	1113	Kalium		3,2	mg/l	keine Vorbehandlung
18	1121	Magnesium		23,0	mg/l	keine Vorbehandlung
19	1122	Calcium		94,6	mg/l	keine Vorbehandlung
20	1171	Mangan	<	0,005	mg/l	keine Vorbehandlung
21	1182	Eisen	<	0,005	mg/l	keine Vorbehandlung
22	1221	Kohlenstoffdioxid, gelöst		28	mg/l	
23	1244	Nitrat		4,5	mg/l	keine Vorbehandlung
24	1248	Ammonium		0,01	mg/l	keine Vorbehandlung
25	1263	Phosphat, ortho	<	0,05	mg/l	keine Vorbehandlung
26	1281	Sauerstoff, gelöst		3,0	mg/l	keine Vorbehandlung
27	1313	Sulfat		37	mg/l	keine Vorbehandlung
28	1331	Chlorid		23,8	mg/l	keine Vorbehandlung
29	1472	Säurekapazität bis pH 4,3		6,25	mmol/l	keine Vorbehandlung
30	1477	Basekapazität pH 8,2		0,62	mmol/l	keine Vorbehandlung
31	1479	Härte		18,5	°dH	
32	1480	Summe Erdalkalien		3,31	mmol/l	
33	1483	Carbonathärte		6,2142882	mmol/l	
34	1523	TOC	<	0,5	mg/l	keine Vorbehandlung
35	1524	Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	<	0,5	mg/l	0,45 µm Membranfilter
36	1772	Escherichia coli (TrinkwV 2001)		0	KbE/100ml	keine Vorbehandlung

37	1773	Coliforme Bakterien (TrinkwV 2001)		0	KbE/100ml	keine Vorbehandlung
38	1780	Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 1990)		0	KbE/ml	keine Vorbehandlung
39	1783	Koloniezahl 20 °C (TrinkwV 1990)		0	KbE/ml	keine Vorbehandlung
40	2128	Iprodion	<	0,03	µg/l	
41	2200	Pestizide / Biozide (Summe nach TrinkwV)		0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
42	2226	MCPA	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
43	2227	Mecoprop	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
44	2228	Dichlorprop	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
45	2229	2,4-D	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
46	2236	Clopyralid	<	0,03	µg/l	
47	2240	Propyzamid	<	0,03	µg/l	
48	2960		<	0,03		
49	2961		<	0,03		
50	2962		<	0,03		
51	2964		<	0,03		
52	3002	Glyphosat	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
53	3004	Cyproconazol	<	0,03	µg/l	
54	3007	Penconazol	<	0,03	µg/l	
55	3008	Flumioxazin	<	0,03	µg/l	
56	3009	Napropamid	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
57	3010	Propiconazol	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
58	3011	Triadimenol	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
59	3016		<	0,03		
60	3017		<	0,03		
61	3018		<	0,03		
62	3019		N	0,01		
63	3030	Dimethoat	<	0,03	µg/l	
64	3040	Pendimethalin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
65	3051	Atrazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
66	3052	Simazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
67	3053	Terbuthylazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
68	3054	Desethylatrazin		0,014	µg/l	keine Vorbehandlung
69	3055	Desethylsimazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
70	3056	2-Hydroxyatrazin	<	0,03	µg/l	
71	3058	Metribuzin	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
72	3061	Propazin	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
73	3063	Desethylterbuthylazin	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
74	3068	Metalaxyl	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
75	3075	Tebuconazol	N	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
76	3076	Imidacloprid	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
77	3078	Difenoconazol	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
78	3090	Prochloraz	<	0,03	µg/l	
79	3101	Diuron	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
80	3102	Bentazon	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
81	3104	Chloridazon	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
82	3107	Isoproturon	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
83	3108	Metamitron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
84	3109	Metobromuron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
85	3111	Chlortoluron	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
86	3117	Dimefuron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
87	3122	Ethidimuron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
88	3124	Metsulfuron-methyl	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
89	3126	Diiflufenican	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
90	3138	Dimethachlor	<	0,03	µg/l	
91	3140	Metolachlor	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
92	3144	Carbetamid	<	0,00003	µg/l	keine Vorbehandlung
93	3147	Dicamba	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
94	3148	Triclopyr	<	0,03	µg/l	
95	3150	Bromacil	N	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
96	3155	Ioxynil	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
97	3157	Bromoxynil	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
98	3159	Fluroxypyr	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
99	3161	Haloxypol	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
100	3170	Prosulfocarb	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
101	3171	Pirimicarb	N	0,015	µg/l	

102	3175	Amidosulfuron	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
103	3177	Thifensulfuron-methyl	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
104	3179	Fenoxaprop	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
105	3180	Metazachlor	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
106	3183	Kresoxim-methyl	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
107	3184	Epoxiconazol	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
108	3185	Azoxystrobin	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
109	3186	Flusilazol	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
110	3187	Aclonifen	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
111	3188	Carbendazim	N	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
112	3189	Propaquizafop	<	0,03	µg/l	
113	3195	Fenpropimorph	<	0,01	µg/l	keine Vorbehandlung
114	3197	Fluazifop	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
115	3199	Iodosulfuron-methyl	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
116	3202	Quinoxifen	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
117	3203	Triasulfuron	<	0,03	µg/l	
118	3204	Flazasulfuron	<	0,03	µg/l	
119	3205	Ethofumesat	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
120	3208	Clomazone	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
121	3210	Dimethomorph	<	0,03	µg/l	
122	3211	Fenpropiidin	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
123	3213	Fluazinam	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
124	3214	Flufenacet	<	0,02	µg/l	keine Vorbehandlung
125	3215	Flurtamone	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
126	3217	Metosulam	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
127	3218	Nicosulfuron	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
128	3219	Quinmerac	<	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
129	3228	Boscalid	<	0,03	µg/l	
130	3230	Fludioxonil	N	0,015	µg/l	
131	3231	Flonicamid	<	0,03	µg/l	
132	3236	Foramsulfuron	N	0,03	µg/l	keine Vorbehandlung
133	3237	Mesotrione	<	0,03	µg/l	
134	3238	Propoxycarbazone	N	0,03	µg/l	
135	3239	Prosulfuron	<	0,03	µg/l	
136	3240	Triflursulfuron-methyl	<	0,03	µg/l	
137	3242	Metconazol	<	0,03	µg/l	
138	3243	Picoxystrobin	<	0,03	µg/l	
139	3244	Florasulam	N	0,015	µg/l	
140	3245	Clodinafop	<	0,00003	µg/l	
141	3247	Tribenuron	<	0,03	µg/l	
142	3248	Sulcotrion	<	0,03	µg/l	
143	3249	Methiocarb	N	0,015	µg/l	
144	3252	Clothianidin	N	0,01	µg/l	
145	3253	Thiacloprid	N	0,015	µg/l	
146	3264	Picolinafen	<	0,03	µg/l	
147	3266	Fluopicolide	<	0,03	µg/l	
148	3277		<	0,03		
149	3280		N	0,03		
150	3283		N	0,015		
151	3285		<	0,03		
152	3320	Dimethenamid	N	0,015	µg/l	keine Vorbehandlung
153	3324	Dimoxystrobin	<	0,03	µg/l	
154	3330	Trifloxystrobin	<	0,03	µg/l	
155	3332	Tritosulfuron	<	0,025	µg/l	
156	3340		<	0,03		keine Vorbehandlung
157	3350		N	0,01		
158	3412		N	0,01		
159	3413		N	0,01		
160	3414		N	0,01		
161	3415		<	0,03		
162	3417		N	0,01		
163	3419		N	0,03		
164	3420		<	0,03		
165	3421		N	0,015		
166	3423		<	0,00003		
167	3428		N	0,015		

168	3429		<	0,03		
169	3430		N	0,01		
170	3432		<	0,03		
171	3433		<	0,03		
172	3434		<	0,03		
173	3435		<	0,03		